

Egenkontrol af om dit fjernvarmeanlæg er utæt – trin 1:

Hvis et eller flere af nedenstående punkter er opfyldt, tyder det på, at dit fjernvarmeanlæg er utæt:

- . der er støj (gennemløb) i rørene, selvom der er lukket for al varme
- . rørene forbliver meget varme, selvom der er lukket for al varme
- . gulvet er varmere end normalt – kan skyldes et utæt varmerør
- . der er fugt i gulv og vægge
- . der er fugt ved fjernvarmeinstallationen
- . forbruget af koldt brugsvand er større end normalt