

Vandtab – fjernvarmenettet i østbyen

Fjernvarmeforsyningen har i området øst for hovedvejen og nord for Peter Bangs Vej et stigende vandtab. Du opfordres derfor til at kontrollere om dit varmeanlæg er tæt.

Vandtabet skyldes formentlig et utæt gulvvarmeanlæg eller et utæt skjult rør i gulv eller skunk.

Du kan kontrollere om dit varmeanlæg taber fjernvarmevand ved at:

- lytte efter om der er gennemløb i rørene, selvom der er slukket for al varme
- mærke om rørene er meget varme, selvom der er slukket for al varme
- undersøge om gulvet er varmere end normalt - så er der måske sprunget et rør
- se efter fugt i gulv og vægge
- se efter lækage ved din fjernvarmeinstallation

Konstaterer du en utæthed eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fjernvarmeforsyningen på tlf. 24 40 72 95 eller 96 84 22 39.

Vejnavne der hører til østbyen:

Anlægsvej	Hunsballevej	Remisevej	Venøgade
Bakkevej	Industrivej	Ringgade	Vester Allé
Bjerggade	Jernbanegade	Rolighedsvej	Vestergade
Blommebakken	Johs. Bucholts Vej	Rosenvænget	Vesterled
Bredgade	Jyllandsgade	Rådhusstræde	Vester Ringgade
Brinken	Kildegården	Skolegade	Vestervold
Bryggergade	Kirkebakken	Skrænten	Ørgårds Alle
Bøgevej	Kirkegade	Smedegade	Østergade
Danmarksgade	Korsgade	Solbakken	
Egevej	Ll. Anlægsvej	Strandvejen	
Enggade	Langgade	Struerdalvej	
Fiskergade	Lundbyvej	Sv. Olufsen Vej	
Fjordglimt	Mundbjergs Alle	Søndergade	
Fredensgade	Møllegårde	Tegltorvet	
Fuglgårdsvej	Nordvestvej	T.W. Jensens Stræde	
Fynsgade	Nygade	Tjørnevænget	
Gimsinghovedvej	Nørgårdvej	Toldbodstræde	
Godthåbsvej	Nørmarkvej	T.H. Jensens Vej	
Grønningen	Nørregade	Torvegade	
Havne Alle	P. Bangs Vej	Tårngade	
Holstebrovej	Reberbanen	Ved Fjorden	